NOTE:

1) L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA, E LA RELATIVA DISTRIBUZIONE, SONO ESISTENTI. GLI APPARECCHI VERRANNO SMONTATI, ACCATASTATI NELL'AMBITO DEL CANTIERE E RIMONTATI ALLA FINE DEI LAVORI. VERRA' REALIZZATA UNA NUOVA DISTRIBUZIONE ELETTRICA, DEL TIPO IN VISTA, CHE SEGUIRA' IL PERCORSO ESISTENTE.
2) LA SOSTITUZIONE DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI E' PREVISTA SOLO ALL'INTERNO DEI BAGNI DISABILI.
3) I CIRCUITI DI ILLUMINAZIONE DEI CORRIDOI VERRANNO COMANDATI DA QUADRO, O DAI COMANDI LOCALI ESISTENTI

IDENTIFICAZIONE CIRCUITI





LEGENDA SIMBOLI

Simbolo	Descrizione
	Contatore
	Pulsante di sgancio generale impianto
	Quadri elettrici (generalità zone)
	Conduttura verticale/montante
	Montante verticale principale: canale portacavi in lamiera, setto separatore e coperchio; dimensione 200x100 mm
	Canale portacavi in lamiera: setto separatore e coperchio; dimensione 300x100 mm
	Sensore di presenza impianto antintrusione
	Interruttore orario impianto campanella
	Comando apertura/chiusura finestre
	Ventilatore
	Comando ventilatore
	Sirena esterna
	Centrale rivelazione fumi/allarme incendio
	Alimentatore impianto antincendio
	Pannello ottico acustico segnalazione allarme incendio
	Pulsante manuale impianto allarme incendio
	Rivelatore ottico di fumo
	Interfono - citofono
	Pulsante a tirante segnalazione bagni disabili
	Pulsante annullo chiamata bagni disabili
	Scanner impianto chiamata bagno disabili
	Apparecchio autonomo di illuminazione di sicurezza
	Lampada a parete da esterno
	Proiettore a fascio largo
	Proiettore a fascio stretto
1x58	Apparecchio d'illuminazione a un tubo fluorescente da 58W
2x58	Apparecchio d'illuminazione a due tubi fluorescenti da 58W
1x36	Apparecchio d'illuminazione a un tubo fluorescente da 36W
2x36	Apparecchio d'illuminazione a due tubi fluorescenti da 36W
	Apparecchio d'illuminazione da esterno su palo
	Punto luce a plafone
	Apparecchio d'illuminazione tipo LED PANEL
	Faro da esterno
	Deviatore unipolare
	Interruttore
	Rilevatore presenza comando luci
	Access point
	Presa telefonica
	Presa per trasmissione dati
	Presa 2P+T Spc UNEL
	Bipresa 2P+T 10/16 A
	Presa CEE 16A 2P+PE+N interbloccata con fusibili
	Presa CEE 16A 2P+PE interbloccata con fusibili
	Predisposizione per lavagna LIM

CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Edilizia Pubblica e Global Service
Servizio Edilizia Pubblica

"Interventi per l'edilizia scolastica triennio 2018-2020"
Adeguamento sismico-strutturale, adeguamento antincendio ed efficientamento energetico
SCUOLA "DON MILANI"
via Felice Cavallotti n. 88
PROGETTO ESECUTIVO

Progettista
arch. Antonio Di Giorgio

Gruppo di progettazione
geom. Antonio Minissale
arch. Claudia Sesso
arch. Stefania Trulsi

Progettisti adeguamento statico e antisismico
ing. Agostino Mauri
ing. Angelo Novara

Progettista impianti
p.i. Gregorio Belotti

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione
arch. Antonio Di Giorgio

Responsabile del procedimento
arch. Paolo Guido Riganti

Firmato digitalmente da
Gregorio Bellotti
CN = Bellotti Gregorio
T = Perito Industriale
C = IT

DISEGNO VALIDO SOLO PER IMPIANTI ELETTRICI

PROGETTO

PIANO SEMINTERRATO - Impianto elettrico

Data	Scala
Giugno 2019	1:100