



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Servizio Gare e Contratti

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
tra i Comuni di Sesto San Giovanni e Buscate
PEC: comune.sestosg@legalmail.it
tel: 022496211/294/650

LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "MARZABOTTO" - APPALTO FINANZIATO CON I FONDI EUROPEI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).
CIG: 952943742F

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI 2

Domanda n. 5

a) Con riferimento ai punti del Disciplinare di Gara C) Riduzione temporale, D) Impiego giovanile, E) Impiego femminile, si chiede se sia possibile produrre le dichiarazioni richieste come allegati alla Relazione Tecnica e, pertanto, non rientranti nei limiti imposti per la redazione della relazione;

b) Inoltre si chiede se sia possibile allegare le schede tecniche dei prodotti o un quadro sinottico delle migliori proposte dall'operatore economico.

Risposta n. 5

Si veda la risposta n. 3 del file "Chiarimenti PNRR Marzabotto" pubblicato sulla piattaforma Sintel – sezione Documentazione di gara – in data 25.1.2023.

Domanda n. 6

Il DGUE allegato alla documentazione di gara riporta oggetto e CIG diversi dalla procedura.

Risposta n. 6

Il DGUE è stato sostituito con intestazione e CIG corretti.

Domanda n. 7

In merito alla richieste di proposte integrative o migliorative riportate nel sub criterio A3 del disciplinare, si chiede se possibile specificare se il serbatoio di accumulo cui si fa riferimento sia quello facente parte del sistema antincendio, oppure altro. Inoltre si chiede di indicare in quali elaborati costituenti il progetto a base di gara sia evidenziata l'area di stoccaggio immondizie per cui viene richiesta una proposta integrativa o migliorativa.

Risposta n. 7

Il serbatoio di accumulo acqua cui si fa riferimento è quello facente parte del sistema antincendio e verrà realizzato nel giardino esistente della scuola, in prossimità dell'area di stoccaggio immondizia, per garantire la portata degli idranti esistenti.

L'area di stoccaggio immondizie è identificabile alla tav.02 del progetto architettonico "Planimetria generale" scala 1:200, nel cortile asfaltato in prossimità della rampa palestre.

L'area coincide con la copertura del piccolo locale tecnico interrato (visibile sulla tav.26 al piano interrato palestre) ed è fotografata nell'Allegato 1 alla relazione tecnica del Progetto architettonico (foto di pag.12).

Sesto San Giovanni, 7.2.2023

Il Responsabile della Centrale
Unica di Committenza
(Arch. Paolo Margutti)
[Firmato digitalmente]

Documento firmato digitalmente ex DPR 445/2000 e D. Lgs 82/2005.