



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Servizio Gare e Contratti

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO STRUTTURALE, ANTINCENDIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "ORIANI".

CIG: B28914213B

ID SINTEL n. 187132143

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTO

Domanda n. 1

Si chiede se è possibile ricevere queste informazioni:

- 1) le dimensioni vano ascensore;
- 2) se è presente fossa ascensore e di che profondità è.

Risposta n. 1

- 1) Le dimensioni del vano ascensore sono di circa 240x170 cm.
- 2) L'ascensore attuale è di tipo oleodinamico: è quindi presente una fossa della profondità di circa 1,5 mt. per contenere il pistone. La scuola non ha un piano interrato accessibile.

Domanda n. 2

La sottoscritta impresa volendo partecipare alla gara ed essendo in possesso solo della categoria OG1 IV può dare in avvalimento le restanti categorie?

Risposta n. 2

Si ricorda che ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023, come indicato al paragrafo 11 del disciplinare di gara, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del medesimo decreto, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023 avvalendosi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari.

Nella fattispecie i concorrenti devono possedere, ai sensi dell'art. 28, comma 2, dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023, attestazione, in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione almeno per la categoria prevalente OS21 per una classifica che copra l'intero importo dell'appalto (V o superiore). E' infatti nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative a tale categoria.

Con riferimento alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria i concorrenti sprovvisti di qualificazione potranno subappaltarle a imprese qualificate a condizione che il concorrente possieda comunque qualificazione per la categoria prevalente OS21 con classifica adeguata a coprire anche le opere oggetto di subappalto.

Domanda n. 3

Siamo a chiedere le tavole di progetto in dwg in formato editabile.

Risposta n. 3

Non è prevista in fase di gara la trasmissione dei file in formato dwg editabile.

Sesto San Giovanni, 10.9.2024

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Antonio Di giorgio
[Firmato digitalmente]